

Egenprovningsprotokoll - trådlös reglering

EGENPROVNINGSPROTOKOLL FÖR TRÅDLÖS RUMSREGLERING

Projektnummer:.....

Installationsadress:


Elentreprenör, telefon:

Trådlös basenhet ICR1-67441-0, ICR6-67446 eller ICR8-67448

	Kretsnummer	Rumsnamn	Funktionskontroll*
Zon 1			
Zon 2			
Zon 3			
Zon 4			
Zon 5			
Zon 6			
Zon 7			
Zon 8			

*Digitala termostater

- Tryck in **set** och håll intryckt i 3 sekunder varvid "UC" syns i displayen
- Tryck nu en gång på **ok/info** och **Y** visas i displayen och gällande kanal/kanaler på basenheten skall då blinka i ca 20 sekunder



*Analoga termostater

- Tryck en gång på termostatens knapp avsedd för sammankoppling
- Gällande kanal/kanaler skall då blinka i ca 20 sekunder

Anmärkningar:.....

Installation utförd av:.....

Datum:.....

Thermotech Scandinavia AB

Växel: 0620-68 33 30
info@thermotech.se
www.thermotech.se

Regionkontor:

Norra Norrland	090-699 20 00	Stockholm	0176-20 75 40
Södra Norrland	060-50 10 00	Väst	0322-62 38 33
Mitt	019-689 06 00	Syd	040-671 00 20



Thermotech Scandinavia AB har ledningssystem för kvalitet och miljö som uppfyller kraven enligt ISO 9001 och 14001.