

# Egenprovningsprotokoll - trådbunden reglering

## EGENPROVNINGSPROTOKOLL FÖR TRÅDBUNDEN RUMSREGLERING

Projektnummer:.....

Installationsadress: .....


Elentreprenör, telefon: .....

### Trådbunden basenhet EC2-67412 eller EC8-67418

	Kretsnummer				Rumsnamn	Funktionskontroll*
Zon 1						
Zon 2						
Zon 3						
Zon 4						
Zon 5						
Zon 6						
Zon 7						
Zon 8						

### Digitala termostater

- Tryck in **set** och **ok/info** samtidigt
- Tryck nu en gång på **+** och ON skickas till basenheten samtidigt som displayen visar ON och aktuell kanal lyser rött
- För att skicka OFF-signal tryck på **-** och kanalens lampa slocknar
- Ändring mellan ON och OFF sker omedelbart vid knapptryckning
- För att avsluta TEST-läget tryck **mode** eller **set**



### Analoga termostater

\*Lysdiod i termostat och kopplingsplint lyser samtidigt när termostaten kallar på värme. Ställdonets lägesindikator är i högt läge (kan ta upp till 4 minuter).

Anmärkningar:.....

.....

.....

.....

.....

Installation utförd av:.....

Datum:.....

#### Thermotech Scandinavia AB

Växel: 0620-68 33 30

[info@thermotech.se](mailto:info@thermotech.se)

[www.thermotech.se](http://www.thermotech.se)

#### Regionkontor:

Norra Norrland 090-699 20 00

Södra Norrland 060-50 10 00

Mitt 019-689 06 00

Stockholm 0176-20 75 40

Väst 0322-62 38 33

Syd 040-671 00 20



Thermotech Scandinavia AB har ledningssystem för kvalitet och miljö som uppfyller kraven enligt ISO 9001 och 14001.